

Max. Schottgröße 600 x 600 x 160 mm (B x H x T)

Geeignete Untergründe

■ Massivwände ≥ 130 mm

■ Leichte Trennwände ≥ 130 mm

Einzelkabel

Max. \varnothing 80 mm

Kabelbündel

Max. \varnothing 100 mm

Anzahl der Brandschutzsteine (Richtwerte bei 40 und 60 % Schottbelegung)

Schottfläche	40 % Schottbelegung	60 % Schottbelegung	
0,01 m ²	1	0,5	
0,05 m ²	4	3,5	
0,10 m ²	8	5	
0,20 m ²	15,5	10,5	
0,30 m ²	22	15	