

Geeignete Untergründe

- Massivdecken ≥ 150 mm

Geeignete Isolierungen

- Mineralfasermatten oder -schalen mit 30 mm Dämmdicke, ≥ 40 kg/m³ Rohdichte

Geeignete Rohre

- Nichtbrennbare Rohre bis max. \varnothing 135 mm